

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota  
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO  
Arhitekta Novaka 2/b  
9000 Murska Sobota

Štev.:ho/2010


Datum: 09.02. 2010

**EKO-PARK d.o.o.**  
**Trg ljudske pravice 5**  
**9220 LENDA VA**

Zadeva: Skladnost vzorcev pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 03.02.2010 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (na omrežju v Petrol Dol.Lakoš ) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 201PV z dne 09.02.2010
2. vzorec pitne vode, odvzet dne 03.02.2010 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (na omrežju v DOŠ I. Lendava) **je bil skladen** z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
  - poročilo o preskusu vode protokolna št. 202 PV z dne 09.02.2010

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.  
Vodja enote za zdravstveno ekologijo  
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.  
Direktorica l.r.



Datum : 9.2.2010  
Vzorec : 1000201

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 201 PV  
Pitne vode Datum izvida: 9.2.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA Petrol, D.Lakoš Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 3.2.2010, 08:00 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 3.2.2010, 10:45 Začetek preskusa: 3.2.2010 Konec preskusa: 6.2.2010</p>
---	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.2 4.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.2 4.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.2 5.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	3.2 6.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	1	1 ml	100	3.2 5.2

Točke : 12,00

OPOMBE:

Rezultati preskusov z vrednostjo nižjo od 15, so ocenjene vrednosti.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

**Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane** Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 4.2.2010  
Vzorec : 1000201

Pitne vode Datum izvida:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**  
**Pitne vode - interni nadzor**

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA VA</i> <i>Petrol, D.Lakoš</i>  <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 3.2.2010, 08:00 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika*  
*Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	<i>Temperatura vode</i>	<i>°C</i>	<i>4,9</i>				
2.	<i>Temperatura zraka</i>	<i>°C</i>	<i>0</i>				
3.	<i>Klor - prosti rezidualni</i>	<i>mg Cl<sub>2</sub>/l</i>	<i>&lt;0,05</i>				
4.	<i>pH</i>		<i>7,1</i>				
5.	<i>Elektroprevodnost</i>	<i>μS</i>	<i>140</i>				

*Meritve opravil:*  
*Bakan Branko viš.san.teh.*

ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA



Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 9.2.2010  
Vzorec : 1000202

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 202 PV  
Pitne vode Datum izvida: 9.2.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE  
Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA DOŠ I. Lendava Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 3.2.2010, 08:30 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 3.2.2010, 10:45 Začetek preskusa: 3.2.2010 Konec preskusa: 6.2.2010</p>
---	--

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	E. coli	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.2 4.2
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.2 4.2
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	3.2 5.2
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	3.2 6.2
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	22	1 ml	100	3.2 5.2

Točke : 12,00

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:  
Sabotin Davorin  
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

Rezultati preskusa se nanašajo izključno na preskušani vzorec. Ocena velja, če je bilo vzorčenje izvedeno v skladu z veljavnimi predpisi. Poročilo se brez pisnega pristanka preskusnega laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti in se ne sme uporabljati v reklamne namene.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO  
MURSKA SOBOTA**

*Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane* Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 4.2.2010  
Vzorec : 1000202

Pitne vode Datum izvida:

**TERENSKÉ MERITVE VODE**  
*Pitne vode - interni nadzor*

<i>EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Trg ljudske pravice 5</i> <i>9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVA</i> <i>DOŠ I. Lendava</i>  <i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Naročnik: EKO-PARK d.o.o.</i> <i>Odvzem: 3.2.2010, 08:30</i> <i>Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

**TERENSKI PODATKI:** *Vreme: oblačno Vrsta vira: vodovod, Sistematika*  
*Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	12,5				
2.	Temperatura zraka	°C	0				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl <sub>2</sub> /l	<0,05				
4.	pH		7,0				
5.	Elektroprevodnost	μS	210				

*Meritve opravil:*  
*Bakan Branko viš.san.teh.*