

prejeto 11. 06. 2010

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota

Štev.:ho/2010

Datum: 10.06.2010

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 LENDAVAL

Zadeva: Skladnost vzorca pitne vode – notranji nadzor

1. vzorec pitne vode, odvzet dne 07.06.2010 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (črpališče Gaberje) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 911 PV z dne 10.06.2010
2. vzorec pitne vode, odvzet dne 07.06.2010 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (omrežje Dnevni bar Baligač, D. Lakoš) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 912 PV z dne 10.06.2010
3. vzorec pitne vode, odvzet dne 07.06.2010 v oskrbovalnem območju **MV Lendava** (omrežje Pri Šariki, Petišovci) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 913 PV z dne 10.06.2010

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.
Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica, l.r.



Datum : 10.6.2010
Vzorec : 1000911

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 911 PV
Pitne vode Datum izvida: 10.6.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA črpališče Gaberje Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr. ekol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 7.6.2010, 09:50 Bakan Branko viš. san. teh. Sprejem: 7.6.2010, 11:22 Začetek preskusa: 7.6.2010 Konec preskusa: 10.6.2010</p>
---	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	7.6 8.6
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	7.6 8.6
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	7.6 9.6
4.	Št. kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	7.6 10.6
5.	Št. kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	7.6 9.6

Točke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor 0,05 cl/l

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Maučec Ivanič Marija
prof. biol. spec. med. biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof. biol. spec. med. biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 8.6.2010

Vzorec : 1000911

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

EKO-PARK d.o.o.
Trg ljudske pravice 5
9220 Lendava

Izvor : MV LENDA VA
črpališče Gaberje

Lastnik: EKO-PARK d.o.o.

Naročnik: EKO-PARK d.o.o.

Odvzem: 7.6.2010, 09:50 *Bakan Branko viš.san.teh.*

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	11,7				
2.	Temperatura zraka	°C	21				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,03				
4.	pH		7,0				
5.	Elektroprevodnost	μS	190				

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**



Oddelek za mikrobiologijo, Enota za sanitarno mikrobiologijo Arhitekta Novaka 2 b, tel. 02 530 21 66, fax: 530 21

Datum : 10.6.2010
Vzorec : 1000912

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 912 PV
Pitne vode Datum izvida:10.6.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA dnevni bar Baligač , D. Lakoš Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 7.6.2010, 10:10 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 7.6.2010, 11:22 Začetek preskusa: 7.6.2010 Konec preskusa: 10.6.2010</p>
---	--

Št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	7.6 8.6
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	7.6 8.6
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	7.6 9.6
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	/	7.6 10.6
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	ni najdeno	1 ml	100	7.6 9.6

Točke : 12,00

OPOMBE:

vezavni klor 0,09 mg cl/l

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).



Preiskavo opravil:
Maučec Ivanič Marija
prof.biol.spec.med.biol.

Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.
(Signature)



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 8.6.2010

Vzorec : 1000912

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDAVA dnevni bar Baligač , D. Lakoš Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 7.6.2010, 10:10 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	---

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	17,6				
2.	Temperatura zraka	°C	21				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,00				
4.	pH		7,0				

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*

Datum : 10.6.2010
Vzorec : 1000913

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 913 PV
Pitne vode Datum izvida: 10.6.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : MV LENDA dnevni bar Pri Šariki, Petišovci Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.okol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 7.6.2010, 10:25 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 7.6.2010, 11:22 Začetek preskusa: 7.6.2010 Konec preskusa: 10.6.2010</p>
---	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	7.6 8.6
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	7.6 8.6
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	7.6 9.6
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	4	1 ml	/	7.6 10.6
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	6	1 ml	100	7.6 9.6

Točke : 12,00

OPOMBE:

vezani klor: 0,10 mg cl/l

MI: Rezultati preskusov z vrednostjo nižjo od 15, so ocenjene vrednosti.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Maučec Ivanič Marija
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 8.6.2010

Vzorec : 1000913

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : MV LENDA dnevni bar Pri Šariki, Petišovci</i>
	<i>Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 7.6.2010, 10:25 Bakan Branko viš.san.teh.</i>

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	15,4				
2.	Temperatura zraka	°C	21				
3.	Klor - prosti rezidualni	mg Cl ₂ /l	0,02				
4.	pH		7,1				
5.	Elektroprevodnost	μS	230				

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*

prejeto 11.06.2010

Zavod za zdravstveno varstvo Murska Sobota
ENOTA ZA ZDRAVSTVENO EKOLOGIJO
Arhitekta Novaka 2/b
9000 Murska Sobota


Štev.:ho/2010

Datum: 10.06.2010

Zadeva: Skladnost vzorca pitne vode – notranji nadzor

1. Vzorec pitne vode, odvzet dne 07.06.2010 v oskrbovalnem območju **IZVIR KRANJČEVA** (Izvir Kranjčeva Lendava) je bil skladen z zahtevami Pravilnika o pitni vodi - Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06 in 25/09:
 - poročilo o preskusu vode protokolna št. 914 PV z dne 10.06.2010.

Jožica Goričanec, dipl.sanit.inž.
Vodja enote za zdravstveno ekologijo
in higieno prehrane



Teodora Petraš, dr.med.spec.epid.
Direktorica l.r.



Datum : 10.6.2010
Vzorec : 1000914

MIKROBIOLOGIJA prot.št.: 914 PV
Pitne vode Datum izvida: 10.6.2010

LABORATORIJ ZA PITNE VODE

POROČILO O PRESKUSU VODE

Pitne vode - interni nadzor

<p>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</p>	<p>Izvor : IZVIR KRANJČEVA izvir Kranjčeva Lendava Pošiljatelj: ZZV MS Enota za zdr.ekol. in hig. prehrane Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 7.6.2010, 10:45 Bakan Branko viš.san.teh. Sprejem: 7.6.2010, 11:22 Začetek preskusa: 7.6.2010 Konec preskusa: 10.6.2010</p>
---	---

št.	PARAMETER	METODA	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	Kriterij	zač. konec
1.	<i>E. coli</i>	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	7.6 8.6
2.	Koliformne bakterije	SIST EN ISO 9308-1:2001	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	7.6 8.6
3.	Enterokoki	SIST EN ISO 7899-2:2000	CFU/100 ml #	ni najdeno	100 ml	0	7.6 9.6
4.	Št.kolonij pri 22°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	8	1 ml	/	7.6 10.6
5.	Št.kolonij pri 37°C	SIST EN ISO 6222:1999	CFU/ml	18	1 ml	100	7.6 9.6

Točke : 12,00

OPOMBE:

Rezultati preskusov z vrednostjo nižjo od 15, so ocenjene vrednosti.

Kriteriji so povzeti po Pravilniku o pitni vodi (Ur.l. RS št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09).

Preiskavo opravil:
Maučec Ivanič Marija
prof.biol.spec.med.biol.



Predstojnik:
Sabotin Davorin
prof.biol.spec.med.biol.
Sabotin



Rezultati, označeni z # se nanašajo na neakreditirano dejavnost.

**ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO
MURSKA SOBOTA**

Enota za zdravstveno ekologijo in higieno prehrane Arhitekta Novaka 2 B

Datum : 8.6.2010

Vzorec : 1000914

Pitne vode Datum izvida:

TERENSKÉ MERITVE VODE

Pitne vode - interni nadzor

<i>EKO-PARK d.o.o. Trg ljudske pravice 5 9220 Lendava</i>	<i>Izvor : IZVIR KRANJČEVA izvir Kranjčeva Lendava Lastnik: EKO-PARK d.o.o. Naročnik: EKO-PARK d.o.o. Odvzem: 7.6.2010, 10:45 Bakan Branko viš.san.teh.</i>
---	--

TERENSKI PODATKI: *Vreme: lepo Vrsta vira: vodovod, Sistematika
Vonj: nezaznaven, Izgled: v redu*

št.	TERENSKA MERITEV	ENOTA	REZULTAT	Preiskana količina	M	D	K
1.	Temperatura vode	°C	14				
2.	Temperatura zraka	°C	22				
3.	pH		7,2				
4.	Elektroprevodnost	µS	830				

*Meritve opravil:
Bakan Branko viš.san.teh.*